

		GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			AUD NYC P02 R05	
		DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS			Código N°	
						OCT 2022	
						Fecha	
						05	1/18
						Revisión	Página
CONFECCIONA	P.CH.		CONTROLA	DNC	APRUEBA	GAU	

Contenido

1.	OBJETO	2
2.	ALCANCE.....	2
3.	MATERIALES HOMOLOGADOS.....	2
3.1.	PILARES PREARMADOS:.....	2
3.2.	CAÑOS DE BAJADA:.....	6
3.3.	CURVAS.....	8
3.4.	CONECTORES	8
3.5.	CAJAS	9
3.6.	BATERIA DE MEDIDORES	12
4.	PROVEEDORES	13
5.	CONSULTAS Y CONTACTOS:	17
6.	TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO	17

	GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			AUD NYC P02 R05
	DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS			Código N°
					OCT 2022
					Fecha
					05 2/18
CONFECCIONA	P.CH.	CONTROLA	DNC	APRUEBA	GAU

1. OBJETO

Dar a conocer las diferentes marcas y materiales homologados que serán utilizados por EDEMSA y/o por terceros, acorde a lo establecido en la **ETO 102 “CONEXIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES”**. En la misma se muestra el **Listado de Materiales homologados provisorios y permanentes**, el cual será de carácter dinámico y se actualizará con cada modificación que se realice.

2. ALCANCE

El presente Registro será de aplicación dentro del área de concesión de EDEMSA, para todos los puntos de suministro con los clientes o solicitantes.

3. MATERIALES HOMOLOGADOS

En el siguiente listado se detallan los diversos materiales que se encuentran homologados por EDEMSA.

Definiciones

Material: en esta columna se ubica el nombre del producto homologado

Código o modelo: es la ubicación del tipo y modelo de producto que define el fabricante.

Marca / Contacto: en esta columna se coloca el nombre del fabricante, y el contacto del representante local.

Nº de Acta: columna donde se indica el número de acta, extraído del acta firmada con el fabricante para establecer una trazabilidad de los productos y de la homologación.

S/n: sin numero de acta

Vencimiento: en esta columna se menciona la fecha de pérdida de homologación del producto

s/v: sin vencimiento

*Se podrá perder la homologación en caso de faltar a los puntos mencionados en el Acta firmada y según procedimiento de homologación.

ET / Manual: esta columna define si el fabricante emite una especificación técnica o manual del producto.

3.1. **PILARES PREARMADOS:**

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	Nº de Acta	Vto.	Norma
Pilar de medición doble	A.L.G (Antonio Luis Giménez)	-	Provisorio	“Consultar Vigencia”	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición simple	A.L.G (Antonio Luis Giménez)	-	Provisorio	“Consultar Vigencia”	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición simple	SAN MAR	-	Provisorio	“Consultar Vigencia”	CN34 / ETO102 R0*

	GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	AUD NYC P02 R05	
			Código N°	
	DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	OCT 2022	
			Fecha	
			05	3/18
CONFECCIONA	P.CH.	CONTROLA	DNC	APRUEBA
				GAU

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Pilar de medición doble	SAN MAR	-	Provisorio	"Consultar Vigencia"	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición trifásica	SAN MAR	-	Provisorio	"Consultar Vigencia"	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición simple	Xelec SRL	-	Provisorio	"Consultar Vigencia"	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición simple	Cimalco S.A.	-	Provisorio	"Consultar Vigencia"	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición doble	Miguel Fernández	-	Provisorio	"Consultar Vigencia"	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición trifásica	Miguel Fernández	-	Provisorio	"Consultar Vigencia"	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición simple	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	-	Provisorio	"Consultar Vigencia"	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición doble	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	-	Provisorio	"Consultar Vigencia"	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición trifásica	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	-	Provisorio	"Consultar Vigencia"	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición simple	CMR Construcciones	-	Provisorio	"Consultar Vigencia"	CN34 / ETO102 R0*
Pilar de medición simple	Bonanno Construcciones	-	Provisorio	"Consultar Vigencia"	CN34 / ETO102 R0*
Pilar Sint. Acom. Subt. Tipo Bº Priv. Red Anillada. (1 Med. 10kW – NH 250A)	Pfisterer	B60.202.1 60	002-2016	s/v	ETO102 A1
Pilar Sint. Acom. Subt. Tipo Bº Priv. Red Anillada. (2 Med. 10 kW – NH 250A)	Pfisterer	B60.202.1 61	002-2016	s/v	ETO102 A1

		GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			AUD NYC P02 R05	
		DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	Código N°			
				OCT 2022			
				Fecha			
				05	4/18		
CONFECCIONA	P.CH.		CONTROLA	DNC	APRUEBA	GAU	

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Pilar Sint. Acom. Subt. Tipo Bº Priv. Red Anillada. (1 Med. 10 kW - NH 400A)	Pfisterer	B60.202.1 60B	003-2016	s/v	ETO102 A1
Pilar Sint. Acom. Subt. Tipo Bº Priv. Red Anillada. (2 Med. 10 kW - NH 400A)	Pfisterer	B60.202.1 61B	003-2016	s/v	ETO102 A1
Pilar de medición Monofásico simple.	Llasac	Monof. Simple	001-2018	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Monofásico doble 1.	Llasac	Monof. Doble 1	001-2018	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Monofásico doble 2.	Llasac	Monof. Doble 2	001-2018	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Trifásica simple.	Llasac	Trif. Simple	001-2018	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Trifásica doble.	Llasac	Trif. Doble	001-2018	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Monofásico simple.	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	Monof. Simple	001-2019	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Monofásico doble.	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	Monof. Doble	001-2019	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Trifásica simple.	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	Trif. Simple	001-2019	s/v	CN34 / ETO102
Pilar Construcción Seca. Acom. Subt. Tipo Bº Priv. R. Anillada. (2 Med. 10kW - NH 500A)	MEDER	2BT3F-T1	013-2019	s/v	CN34A / ETO102 A1
Pilar Construcción Seca. Acom. Subt. Tipo Bº Priv. R. Anillada. (2 Med. 10kW - NH 250A)	MEDER	2BT3F-T1	013-2019	s/v	CN34A / ETO102 A1
Pilar de HºAº. Acom. Subt. Tipo Bº Priv. R. Anillada. (2 Med. 10kW - NH 500A)	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	JB-CN34	002-2020	31/04/2022	CN34A / ETO102 A1

	GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	AUD NYC P02 R05	
			Código N°	
	DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	OCT 2022	
			Fecha	
			05	5/18
CONFECCIONA	P.CH.	CONTROLA	DNC	APRUEBA
				GAU

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Pilar de medición Monofásico simple.	Xelec SRL	PMS	006-2020	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Monofásico Doble	Xelec SRL	PMD	006-2020	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Trifásica Simple	Xelec SRL	PTS	006-2020	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de HªA. Acom. Subt. Tipo Bª Priv. R. Anillada (2 Med. 10kW - NH 250A)	Llasac	CN34A 250A (Country)	001-2021	s/v	CN34A / ETO102 A1
Pilar Construcción Seca. Acom. Subt. Tipo Bª Priv. Red Radial (1 Med. 10kW)	MEDER	1B3TF-AP	007-2021	s/v	CN34B / ETO102 A1
Pilar de medición Monofásico simple.	FAS Electricidad	PMMS-19	008-2021	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Monofásico Doble	FAS Electricidad	PMMD-19	008-2021	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Trifásica Simple	FAS Electricidad	PMTS-19	008-2021	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Trifásica Doble	FAS Electricidad	PMTD-19	008-2021	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Monofásico simple.	Habitat 32	PMMS-20	002-2022	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Monofásico Doble	Habitat 32	PMMD-20	002-2022	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Trifásica Simple	Habitat 32	PMTS-20	002-2022	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Trifásica Doble	Habitat 32	PMTD-20	002-2022	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Monofásico simple.	MG Construcciones Civiles	MCG-MS	003-2022	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Trifásica Simple	MG Construcciones Civiles	MGC-TS	003-2022	s/v	CN34 / ETO102
Pilar HªA. Acom. Subt. Tipo Bª Priv. Red Radial y Alumbrado Urbano (1 Med. 10kW)	Llasac	CN34 B CN34 AP	004-2022	s/v	CN34 B / ETO102 A1

		GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			AUD NYC P02 R05	
		DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	Código N°			
				OCT 2022			
				Fecha			
				05	6/18		
CONFECCIONA	P.CH.		CONTROLA	DNC	APRUEBA	GAU	

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Pilar de HªAº. Acom. Subt. Tipo Bº Priv. R. Anillada. (2 Med. 10kW - NH 250 A y 500A)	ZK2	ZK2 34 A	005-2022	s/v	CN34 A / ETO102 A1
Pilar HªA. Acom. Subt. Tipo Bº Priv. Red Radial y Alumbrado Urbano (1 Med. 10kW)	ZK2	ZK2 34 B ZK2 34 AP	006-2022	s/v	CN34 B / ETO102 A1
Pilar de HªAº. Acom. Subt. Tipo Bº Priv. R. Anillada. (2 Med. 10kW - NH 250 A y 500A)	Llasac	CN34A 250 A / 500 A (Country)	007-2022	s/v	CN34 A / ETO102 A1
Pilar de medición Monofásico simple.	Premoldeados Gonzalez	PMS	008-2022	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Monofásico Doble	Premoldeados Gonzalez	PMD	008-2022	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Trifásica Simple	Premoldeados Gonzalez	PTS	008-2022	s/v	CN34 / ETO102
Pilar de medición Trifásica Doble	Premoldeados Gonzalez	PTD	008-2022	s/v	CN34 / ETO102

*** De acuerdo a lo resuelto por la Resolución del EPRE 155/2022 (01 de Septiembre de 2022), "Se mantiene vigente la aplicación de la Especificación Técnica de Obras ETO N° 102RO (1998), durante el término de un año contado a partir de la publicación de la presente Resolución en convivencia transitoria con la "Especificación Técnica de Obras ETO N° 102R3 (2022). Intertanto, el usuario podrá optar por una u otra revisión.**

3.2. CAÑOS DE BAJADA:

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Doble aislación, (Øint 38mm), largo 3,2 m	GENROD	101216	s/n	s/v	ETO102
Doble aislación 2" (Øint: 50mm), largo 3,2m	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	CADA 603225	003-2019	s/v	ETO102
Doble aislación 2" (Øint: 50mm), largo 4,2m	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	CADA 604225	003-2019	s/v	ETO102

		GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			AUD NYC P02 R05	
		DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS			Código N°	
						OCT 2022	
						Fecha	
						05	7/18
CONFECCIONA	P.CH.		CONTROLA	DNC	APRUEBA	GAU	

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Doble aislación 2 1/2" (Øint: 63mm), largo 3,2m	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	CADA 763220	003-2019	s/v	ETO102
Doble aislación 2 1/2" (Øint: 63mm), largo 4,2m	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	CADA 764220	003-2019	s/v	ETO102
Doble aislación 2" (Øint: 50mm), largo 3,2m	METALURGICA DE SIMONE HNOS SRL	CADA 603225	004-2019	s/v	ETO102
Doble aislación 2". Øint 50mm, largo 4,2m	METALURGICA DE SIMONE HNOS SRL	CADA 604225	004-2019	s/v	ETO102
Doble aislación 2 1/2". (Øint 63mm), largo 3,2m	METALURGICA DE SIMONE HNOS SRL	CADA 763220	004-2019	s/v	ETO102
Doble aislación 2 1/2" (Øint 63mm), largo 4,2m	METALURGICA DE SIMONE HNOS SRL	CADA 764220	004-2019	s/v	ETO102
Doble aislación 1 1/2". (Øint 38mm), largo 3,2m	GRECO CARMELO (gcfabricantes@fibertel.com.ar)	Cod. 400057	006-2019	s/v	ETO102
Doble aislación 2". (Øint 50mm), largo 3,2m	GRECO CARMELO	Cod. 400048	006-2020	s/v	ETO102
Doble aislación 2". (Øint 50mm), largo 4,2m	GRECO CARMELO	Cod. 400049	006-2021	s/v	ETO102
Doble aislación. Øint 36mm, largo 3m	EMDESA	CADA 3025 cod. 0600ED	007-2019	s/v	ETO102
Doble aislación. (Øint 50mm), largo 4,2 m	GENROD	101210	001-2020	s/v	ETO102

		GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			AUD NYC P02 R05	
		DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	Código N°			
				OCT 2022			
				Fecha			
				05	8/18		
CONFECCIONA	P.CH.		CONTROLA	DNC	APRUEBA	GAU	

3.3. CURVAS

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Pipeta para caño pilar aislado (para caño Genrod)	GENROD	101223	s/n	s/v	ETO102
Pipeta Aislada y anillos aislantes (para caño Ind. Metalúrgica Mza SRL)	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	-	003-2019	s/v	ETO102
Pipeta Aislada y anillos aislantes (para caño De Simone Hnos SRL)	METALURGICA DE SIMONE HNOS SRL	-	004-2019	s/v	ETO102
Pipeta Aislada y anillos aislantes (para caño EMDESA)	EMDESA	-	007-2019	s/v	ETO102
Pipeta Aislada y anillos aislantes (para caño CG)	GRECO CARMELO	-	006-2019	s/v	ETO102
Pipeta Aislada Poliamida (para caño CG)	GRECO CARMELO	-	006-2019	s/v	ETO102

3.4. CONECTORES

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Conector para caño a caja (p/caño Genrod)	GENROD	101220	s/n	s/v	ETO102
Conector para caño a caja (p/caño Ind. Metalúrgica Mza SRL)	Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	-	003-2019	s/v	ETO102
Conector para caño a caja (p/caño De Simone Hnos SRL)	METALURGICA DE SIMONE HNOS SRL	-	004-2019	s/v	ETO102
Conector para caño a caja (p/caño EMDESA)	EMDESA	-	007-2019	s/v	ETO102

		GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			AUD NYC P02 R05	
		DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS			Código N°	
						OCT 2022	
						Fecha	
						05	9/18
CONFECCIONA	P.CH.		CONTROLA	DNC	APRUEBA	GAU	

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Conector para caño a caja (p/caño CG)	GRECO CARMELO	-	006-2019	s/v	ETO102

3.5. CAJAS

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Caja medidor monofásica sintético – 18 kW	GENROD	077734PN-4	s/n	s/v	ETM327
Caja medidor trifásica sintético – 18 kW	GENROD	07779P-1	s/n	s/v	ETM327
Caja toma hasta 63 A. Con 3 bases NH T00. Tipo I	GENROD	08800-1	s/n	s/v	ETM327
Caja Toma Anillada de 500 A. Tipo IX	CONEXTUBE	62108002	003-2018	s/v	ETM327
Caja Toma Anillada de 250 A. Tipo V	CONEXTUBE	62108001	004-2018	s/v	ETM327
Caja medidor monofásica sintético – 18kW	CONEXTUBE	64108001	002-2019	s/v	ETM327
Caja medidor trifásico sintético – 18 kW	CONEXTUBE	64108002	002-2019	s/v	ETM327
Caja medidor monofásica sintético – 18 kW	VARIPLAST	cod. 2550	008-2019	s/v	ETM327
Caja medidor trifásico sintético – 18 kW	VARIPLAST	cod. 2700	008-2019	s/v	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo I 63A	CONEXTUBE	cod. 62108003 Tipo I	009-2019	s/v	ETM327

	GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	AUD NYC P02 R05	
			Código N°	
	DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	OCT 2022	
			Fecha	
			05	10/18
CONFECCIONA	P.CH.	CONTROLA	DNC	APRUEBA
				GAU

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Caja Tomas NH. Tipo II 125A	CONEXTUBE	cod. 62108006 Tipo II	009-2019	s/v	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo III 200A	CONEXTUBE	cod. 62108004 Tipo III	009-2019	s/v	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo VII 500A	CONEXTUBE	cod. 62108005 Tipo VII	009-2019	s/v	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo II 125A	GENROD	cod. 089105 Tipo II	010-2019	s/v	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo III 200A	GENROD	cod. 088105 Tipo III	010-2019	s/v	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo VI 400A	GENROD	cod. 088205 Tipo VI	010-2019	s/v	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo VII 500A	GENROD	cod. 087405 Tipo VII	010-2019	s/v	ETM327
Caja Provisorias obra Monofásica – 10 kW	CONEXTUBE	cod. 62108007	011-2019	s/v	ETM327
Caja Provisorias obra Trifásica – 10 kW	CONEXTUBE	cod. 62108008	011-2019	s/v	ETM327
Caja Toma Anillada de 500 A. Tipo IX	GENROD	87505-C	003-2020	s/v	ETM327
Caja de Medición Directa T2 - (hasta 50 KW)	CONEXTUBE	62108009 (T2 42X32)	004-2020	31/3/2022	ETM327
Caja de Medición Directa T2 - (hasta 50 KW)	CONEXTUBE	62108010 (T2 42X42)	004-2020	31/3/2022	ETM327
Caja de Medición Directa T2 - (hasta 50 KW)	GENROD	089205 (T2 42X42)	005-2020	31/5/2022	ETM327

		GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			AUD NYC P02 R05	
		DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	Código N°			
				OCT 2022			
				Fecha			
				05	11/18		
CONFECCIONA	P.CH.		CONTROLA	DNC	APRUEBA	GAU	

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Caja Toma Anillada de 250 A. Tipo V	GENROD	088405-C	007-2020	31/10/2022	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo I 63A	ROKER	RM060/L	002-2021	31/7/2023	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo II 125A	ROKER	RM125/L	002-2021	31/7/2023	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo III 200A	ROKER	RM200/3	002-2021	31/7/2023	ETM327
Caja Toma Anillada de 200 A. Tipo IV	ROKER	RM200/6	002-2021	31/7/2023	ETM327
Caja Toma Anillada de 250 A. Tipo V	ROKER	RMC5201	003-2021	31/7/2023	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo VI 400A	ROKER	RM400	004-2021	31/7/2023	ETM327
Caja Tomas NH. Tipo VII 500A	ROKER	RMT6401	004-2021	31/7/2023	ETM327
Caja Toma Anillada. Tipo VIII 500A	ROKER	RMT6402	004-2021	31/7/2023	ETM327
Caja Toma Anillada de 500 A. Tipo IX	ROKER	RMC6401	005-2021	31/7/2023	ETM327
Caja medidor monofásica sintético – 18 kW	GENROD	07834PN-5	006-2021	s/v	ETM327
Caja medidor trifásica sintético – 18 kW	GENROD	07779P-5	006-2021	s/v	ETM327

		GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			AUD NYC P02 R05	
		DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	Código N°			
				OCT 2022			
				Fecha			
				05	12/18		
CONFECCIONA	P.CH.		CONTROLA	DNC	APRUEBA	GAU	

3.6. BATERIA DE MEDIDORES

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Gabinete para 2 medidores monofásicos	GENROD	07746-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 4 medidores monofásicos	GENROD	07743-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 3 medidores monofásicos	GENROD	07747-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 6 medidores monofásicos	GENROD	07748-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 9 medidores monofásicos	GENROD	07749-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 12 medidores monofásicos	GENROD	07750-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 1 medidor monofásico y 1 medidor trifásico	GENROD	07751-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 1 medidor trifásico	GENROD	07780-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 2 medidores trifásicos	GENROD	07781-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 4 medidores trifásicos	GENROD	07782-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 6 medidores trifásicos	GENROD	07783-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 6 medidores monofásicos y 1 medidor trifásico	GENROD	07784-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 6 medidores monofásicos y 2 medidores trifásicos	GENROD	07785-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 9 medidores monofásicos y 1 medidor trifásico	GENROD	07786-5	s/n	s/v	ETO102 A3

		GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			AUD NYC P02 R05	
		DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	Código N°			
				OCT 2022			
				Fecha			
				05	13/18		
CONFECCIONA	P.CH.		CONTROLA	DNC	APRUEBA	GAU	

Material	Marca/Contacto	Código / Modelo / Ident.	N° de Acta	Vto.	Norma
Gabinete para 9 medidores monofásicos y 2 medidores trifásicos	GENROD	07787-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 12 medidores monofásicos y 1 medidor trifásico	GENROD	07788-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 12 medidores monofásicos y 2 medidores trifásicos	GENROD	07789-5	s/n	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 3 medidores monofásicos	CONEXTUBE	66080300	001-2017	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 6 medidores monofásicos	CONEXTUBE	66080600	001-2017	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 9 medidores monofásicos	CONEXTUBE	66080900	001-2017	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 2 medidores trifásicos	CONEXTUBE	66083200	001-2017	s/v	ETO102 A3
Gabinete para 4 medidores trifásicos	CONEXTUBE	66083400	001-2017	s/v	ETO102 A3

4. PROVEEDORES

A continuación se detallan datos de contacto de proveedores de productos homologados, en caso de consultas sobre disponibilidad, stock en el mercado o cualquier duda y/o consulta asociada a la distribución de los mismos.

	GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	AUD NYC P02 R05	
			Código N°	
	DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	OCT 2022	
			Fecha	
			05	14/18
			Revisión	Página
CONFECCIONA	P.CH.	CONTROLA	DNC	APRUEBA
				GAU

Proveedor	Contacto	Correo electrónico	Teléfono	Dirección fabrica	Web
GENROD	Jose Msrur	josemsrur@gmail.com ricardobei.beiguel@gmail.com	(261)6082009 (262)2464874	Luis María Drago 1365 Parque Industrial Alte Brown Burzaco (B1852FCK), Buenos Aires	https://www.genrod.com.ar/
Conextube	Marcelo García	mgarcia@conextube.com	(011)57519642	Santa Rita 8220, Loma Hermosa, 3 de Febrero, Buenos Aires	https://conextube.com/
Variplast	Mario Miguel Plaza	info@variplast.com.ar mariomplaza@gmail.com	(011)28451507	Salta 1140, Avellaneda, Buenos Aires	https://variplast.com.ar/
Roker (BARBURY COMPANY S.A.)	Gabriel Ramundo	gabrielr@roker.com.ar info@roker.com.ar	(011)46521124 (011) 46521156	Av. San Martín 3653, Lomas del Mirador, Buenos Aires	https://www.roker.com.ar/
Metalúrgica De Simone HNOS SRL	Pablo Desimone	ventas@argenjab.com.ar	Fijo (011)46548088 (011)65463870	Mateo Echegaray 5046, Caseros, Buenos Aires	
GC Fabricantes	Greco Carmelo	ventas@gcfabricantes.com.ar	(011)42094040 (011)42184949	Brasil 557 Piñeiro, Avellaneda, Buenos Aires	http://www.gcfabricantes.com.ar/
EMDESA	Ricardo Montenegro	rmontenegro@emdesa.com.ar	(011)4755-7771 (011)4755-8880 (011)4755-8855 (011)4755-9977	Calle 99 (Ex Cuenca) 984 - San Martín, Buenos Aires	http://www.emdesa.com.ar/
Industria Metalúrgica Mza. SRL (HB)	Hugo Bruera	industria.metalurgica.mendoza@gmail.com	Fijo (261)4210248 (261)2506263 (261)7551497	Tomas Godoy Cruz 6550, Guaymallén, Mendoza	http://pilastrashb.com/

	GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	AUD NYC P02 R05	
			Código N°	
	DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	OCT 2022	
			Fecha	
			05	15/18
			Revisión	Página
CONFECCIONA	P.CH.	CONTROLA	DNC	APRUEBA
				GAU

Proveedor	Contacto	Correo electrónico	Teléfono	Dirección fabrica	Web
Llasac	Alejandro Ponce	premoldeadosllasac@hotmail.com contacto@llasac.com	(261)7007248	Emilio Civit y, Ozamis 20, M5515 Maipú, Mendoza	
Pfisterer	David Velazco Claudio Miranda	acatucis@gmail.com cmiranda@pfisterer.com.ar mvescio@pfisterer.com.ar	(261)6350314 (011)43047114 (011)31449227	Av. Vélez Sarsfield 464, C1282AFR CABA	https://www.acatucis.com/
Meder	Raúl Morales	rr-morales@hotmail.com	(261)3018961	Juan Domingo Perón Norte 837, M5547 Godoy Cruz, Mendoza.	https://meder-pilares-electricos-livianos.negocio.site/
Ingeniería e Infraestructura SA	Jorge Basso	jbasso@in-fraestructura.com.ar	(261)5350037	Alsina 2521 – Gutiérrez, Maipú, Mendoza.	
Xelec SRL	Sandro Vuanello	administracion@xelec.com.ar info@xelec.com.ar	(260)4425181	Av. Bartolomé Mitre 1175, M5600 San Rafael, Mendoza	http://xelec.com.ar/
FAS Electricidad	FAS Electricidad	ventas@faselectricidad.com.ar	San Rafael (260)4422024 Malargüe (260)4584382	Av. Hipólito Yrigoyen 540, M5600 San Rafael, Mendoza. Rufino Ortega 424, M5613, Malargüe, Mendoza	https://www.faselectricidad.com.ar/
Habitat 32	Arq. Hernán Quiroga Arrieta	hquiroga2004@yahoo.com.ar	(261)6485419	Las Heras 8484, Lujan de Cuyo, Mendoza	
MG Construcciones Civiles	Maximiliano Ezequiel Gentil	ezequielgentil@hotmail.com	(261)3355718 (261)5519106	Brandsen 8400, Parque Industrial Provincial, Lujan de Cuyo, Mendoza.	
ZK2 SAS	David Sossich	ventas@zinca2.com.ar	(261)6803966	Carlos Gardel 120 - ZONA INDUSTRIAL, M5513 Coquimbato, Mendoza	https://www.zinca2.com.ar/sitio/

	GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	AUD NYC P02 R05	
			Código N°	
	DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	OCT 2022	
			Fecha	
			05	16/18
			Revisión	Página
CONFECCIONA	P.CH.	CONTROLA	DNC	APRUEBA
GAU				

Proveedor	Contacto	Correo electrónico	Teléfono	Dirección fabrica	Web
Premoldeados Gonzalez	Jorge Cristóbal Gonzalez	premoldeadosjg@gmail.com	(260)4669506 Fijo (260)4436412 (260)4030672	Castelli 2300, San Rafael, Mendoza.	

	GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	AUD NYC P02 R05	
			Código N°	
	DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS	OCT 2022	
			Fecha	
			05	17/18
CONFECCIONA	P.CH.	CONTROLA	DNC	APRUEBA
				GAU

5. CONSULTAS Y CONTACTOS:

Ante cualquier consulta por procedimientos y metodología de Homologación o dudas sobre cualquier material homologado (homologaciones vigentes, etc.) contactarse con el Departamento de Normas y Control de Calidad al correo homologaciones@edemsa.com y paralelamente comunicarse al 4412200 interno 2261.

6. TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

REVISION	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	CONFECCIONA	CONTROLA	APRUEBA
00	06/2019	Documento Inicial	P. Chiarpotti	DNC	GAU
01	02/2020	Alta de proveedores.	P. Chiarpotti	DNC	GAU
02	06/2020	Alta de proveedores.	P. Chiarpotti	DNC	GAU
03	10/2020	Se incluye Trazabilidad del documento Se da de alta provisoria a XELEC, pilares con Material Doble aislación Se agrega Caja GENROD caja 250A anillada Tipo V. Se aclara fecha de PROVISORIO para Pilares ETO 102 R0	P. Chiarpotti	DNC	GAU
04	11/2021	Se da de alta definitiva a XELEC, pilares con Material Doble aislación. Se retiran Fabricantes de pilares que no acusan recibido de CD. Se da de baja a Llasac CN34A 500A. Se da de alta Llasac CN34A 250A. Se da de alta a Meder CN34B. Se da de alta a cajas de Tomas NH del fabricante ROKER. Se da de alta nuevos modelos a cajas de medidores GENROD Se da de alta al fabricante FAS Electricidad con el producto CN34 doble aislación. Se actualiza fecha de vencimiento de caño 50mm GENROD	P. Chiarpotti	DNC	GAU
05	10/2022	Se da de alta MG Construcciones Civiles. Pilares. Se da de alta a Habitat 32. Pilares. Se da de alta ZK2. Pilares. Se da de alta a Premoldeados Gonzalez. Pilares. Se cambia denominación de Anexo 4, por el de Registro de Materiales Homologados. Se agrega columna de Norma. Se agrega punto 4 del registro, PROVEEDORES.	P. Chiarpotti	DNC	GAU

		GAU	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			AUD NYC P02 R05	
		DNC	MATERIALES HOMOLOGADOS			Código N°	
						OCT 2022	
						Fecha	
						05	18/18
						Revisión	Página
CONFECCIONA	P.CH.		CONTROLA	DNC	APRUEBA	GAU	

		EPRE Autoriza Implementación y exigibilidad de la Rev.3 - Publicación en boletín oficial Resolución N° 155/2022 Septiembre 22 Publicación EDEMISA Octubre 2022			
--	--	--	--	--	--